



# Okresní stavební bytové družstvo Teplice

Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika

## Podmínky pro montáž klimatizace do družstevního bytu.

OSBD Teplice nemá námítky proti klimatizace do družstevního bytu podle návrhu uživatele, který schválí technický úsek družstva za následujících podmínek.

### Podmínky povolení:

1. Zapojení klimatizační jednotky do el. sítě, bude provedeno podle platné ČSN.
2. Externí část klimatizačního setu nesmí být umístěna na fasádě, nebo na střeše domu, ale pouze v pod parapetní části okna na lodžii nebo balkóně příslušné k bytu.
3. Zařízení nesmí obtěžovat Vaše sousedy nadměrným hlukem.
4. Kondenzační voda z výparníku, nesmí vytékat na žádnou konstrukční část domu, ale pouze do kanalizace objektu.

Na těchto investicích se OSBD Teplice nebude žádnou měrou finančně podílet a vyhrazuje si právo toto zařízení po předchozím oznámení odstranit, pokud by byla jeho existence v rozporu s konstrukčním řešením budoucích stavebních úprav domu, nebo energetickou koncepcí družstva.

**!!! Na tuto realizaci je bezpodmínečně nutné získat povolení od majitele bytu, tedy OSBD Teplice !!!**

**Petr Kofer v. r.**

Místopředseda představenstva  
OSBD Teplice

**Ing. Josef Snížek v. r.**

Předseda představenstva  
OSBD Teplice



Družstva  
pomáhají lidem  
**170 let**

*Dovolujeme si Vás upozornit, že v místě sídla družstva jsou výrazně omezeny možnosti parkování, proto prosíme, zejména o úředních hodinách, zaparkujte v Josefské ulici a vzdálenost cca 130m dojdete pěšky. Děkujeme.*